


Coahuila
Zaragoza

SEGOB SECRETARÍA DE GOBIERNO

Subsecretaría de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL
COAHUILA


Arteaga, Coahuila a 10 de abril del 2019
Oficio: SPC/AP/0999/2019

**JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ DE VALLE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
PRESENTE.-**


En atención al Oficio SEGOB/UTSG/230/2019 mediante el cual, solicita rendir un informe con respecto a las acciones emprendidas para salvaguardar a los habitantes de los Municipio de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, derivado del latente riesgo de desbordamiento de la presa San Antonio ubicada en el Municipio de Parras de la Fuente, Coah., provocado por la fuerte lluvia acaecida el día 7 de septiembre de 2018. En ese sentido me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

La presa San Antonio a la que se hace referencia y con motivo de los escurrimientos derivados de la lluvia del mencionado día fue el vaso captador que acumulo agua por encima de sus capacidades de almacenamiento provocando un debilitamiento y socavaciones en la pared principal del vaso, lo que llevo a poner en riesgo a las poblaciones que habitan aguas abajo por tal motivo se realizaron las siguientes acciones:

- Se integró un equipo técnico para la valoración de la presa integrado por Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Protección Civil y funcionarios del Municipio de Parras de la Fuente, Coah.
- Se tomó la decisión de liberar la mayor cantidad de agua posible sin que esto representara un riesgo para la integridad de la presa y para las poblaciones aguas abajo.
- Se solicitó y recibió el apoyo de Fuerza Coahuila para que de manera conjunta con personal de Protección Civil Estatal y Municipales avisaran a la población en riesgo de la posibilidad de una evacuación general.



Subsecretaría de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL
COAHUILA

- Se preparó equipo de transporte en caso de una eventual evacuación y se activaron refugios temporales para recibir a los pobladores.
- Una vez que el nivel de riesgo bajo se realizaron trabajos de reparación y reforzamiento de la presa San Antonio.
- Cabe mencionar, que permanentemente se mantiene un monitoreo de las condiciones climatológicas, posibilidades de lluvia, las cantidades de agua precipitadas y en caso de ser necesario se activa la Coordinación Interinstitucional cuyo objetivo principal es el de salvaguardar la vida e integridad de las personas así como sus bienes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL SUBSECRETARIO

ING. FRANCISCO MARTÍNEZ AVALOS

~~c.c.p. - Ing. José María Frausto Siller. - Secretario de Gobierno. - Para su superior conocimiento. -
c.c.p. - Alberto Lara Facundo. - Informática y estadística de la SPC. -
c.c.p. - FCC 0943/2019
c.c.p. - Archivo
FMAVCAEG~~